

No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/7-254 (32)
(PEMBAHARUAN: KETIGA PULUH SATU)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

BAHAN KELAS 'O' / CLASS 'O'
(MODEL: UCO SUPERFLEX)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 6: 1989 + A1: 2009 & BS 476: PART 7: 1997

Syarikat Berdaftar
Registered company

UAC BERHAD (5149-H)
Level 10, Menara UAC
12, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara
47800 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: 07/01/2024 hingga 07/01/2026

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 28 Disember 2023



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216



PEMENANG ANUGERAH
EMAS AIGA 2022

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

Jenis Bahan Binaan	BAHAN KELAS 'O' / CLASS 'O' FIBRE CEMENT FLAT SHEETS (GENTIAN SELULOS, SIMEN & SILIKA)
Jenama & Spesifikasi	JENAMA / BRAND : UCO MODEL : UCO SUPERFLEX TYPE : SMOOTH THICKNESS : 2.8 mm ~ 25.0 mm
Tahap Rintangan Api	KELAS 'O' / CLASS 'O' FIRE PROPAGATION INDEX, (I) : <u>0.0, 0.3, 3.3 & 4.0</u> SURFACE SPREAD FLAME TEST : <u>CLASS 1</u>
Nama & Alamat Pengeluar	UAC BERHAD (5149-H)
No. Laporan Ujian / Tarikh	SIRIM 2017FE0188 (07/04/2017), SIRIM 2017FE0189 (07/04/2017), SIRIM 2018FE0661 (15/10/2018), SIRIM 2018FE0662 (15/10/2018), SIRIM 2018FE0663 (15/10/2018) & SIRIM 2018FE0664 (15/10/2018), SIRIM 2020FE0020 (22/01/2022) & SIRIM 2020FE0022 (22/01/2022),
Skim Persijilan Barangan	SIRIM QAS INT. NO. LESEN: LU001801, NO. SIRI: 079275 (SAH SEHINGGA 07/01/2024)
Had Kegunaan	PEMASANGAN SEBAGAI BAHAN KELAS 'O' SAHAJA. TIDAK DIBENARKAN SEBAGAI 'PARTY WALL'. PEMASANGAN SEBAGAI 'EXTERNAL CLADDING SYSTEM' ADALAH TERHAD KEPADA BANGUNAN BERKETINGGIAN 18 METER KEBAWAH SAHAJA. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **07/01/2024 hingga 07/01/2026**

